



## LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias

### **Importante fuite d'eau à l'avenue de Beauregard**

**Une importante fuite d'eau s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à l'avenue de Beauregard, à Neuchâtel, entraînant une coupure passagère de la distribution et des dégâts à la chaussée. En milieu de matinée, quelques immeubles des rues Gabriel-Lory, Beauregard et Maillefer étaient encore privés d'eau. La situation a été rétablie à midi.**

Une conduite en fonte grise d'un diamètre de 25 centimètres datant de 1890 s'est fendue longitudinalement sur une longueur de 2 mètres mercredi 2 avril peu avant minuit. Une importante quantité d'eau – de l'ordre de 8'000 à 10'000 litres par minute - s'est écoulée sous le tapis de bitume de la rue avant de s'introduire dans une canalisation d'eau claire, ce qui a permis d'éviter des dégâts importants dans les immeubles voisins. Une cave a néanmoins été inondée. Cette fuite qui a creusé une cavité d'un m<sup>3</sup> sous la route, s'est produite sous des câbles électriques et un branchement de gaz, compliquant d'autant l'intervention de Viteos dont l'équipe de piquet - alarmée à 23h50 - s'est rendue sur place pour fermer les vannes d'arrivée d'eau dans le quartier. La distribution est revenue à la normale jeudi en début d'après-midi.

Cette fuite a provoqué la perte d'environ 2000 m<sup>3</sup> d'eau et a fait chuter le niveau du réservoir du Chanet au point qu'il a fallu le réalimenter avec de l'eau du lac pompée par la station de Champ-Bougin. La grande quantité d'eau soutirée par la conduite de sortie du réservoir a provoqué un phénomène de ramonage qui s'est répercuté sur l'aspect de l'eau marquée par une forte turbidité et une couleur jaunâtre dans tout le secteur de distribution du Chanet. L'eau est restée néanmoins parfaitement potable. Reste à réparer la chaussée abîmée sur environ 30 mètres à l'avenue de Beauregard.

Neuchâtel, le 3 avril 2014

Direction des infrastructures

**Renseignements complémentaires:** Pascal Sandoz, directeur des infrastructures,  
tél. 032 717 72 00

Samuel Monbaron, secrétaire général de Viteos,  
tél. 032 886 00 04